

1	ШМ						Ответы заказчика	
2	6	7	8	9	10	11	12	
3								
4								
5								
6								
7	4PCB-1000	2ЛК1-630	2ЛК1-630	2ЛК1-630	7ТН-3-630	2ЛК1-630	1БК-1000	
8	Сек. разъединитель	Линия к дв. N2	ВЛ фидер N4	Резерв	ТН N2	Линия к ТП-2	Ввод 2	
9	—	SIEMENS 3AH5 800A	SIEMENS 3AH5 800A	SIEMENS 3AH5 800A	—	SIEMENS 3AH5 800A	SIEMENS 3AH5 1250A	
10	—	100/5	50/5	50/5	—	100/5	600/5	
11	—	1	1	1	—	1	—	
12	—	СД 500 кВт	—	—	—	ТР-Р 250 кВА	—	
13	—	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	—	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.1,0	ПСЧ-4АР.05.2 3х100В, 5А, кл.0,5	
14								
15								
16								
17								
18								